

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» февраля 2024 г., 34240061000209599775

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Волгоградская, г Волжский, ул им генерала Карбышева, Дом 13, тел. 88443395901, e-mail:
ond.volzh@34.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 22 » февраля 2024 г. № 2402/047-34/57/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 30 ИМЕНИ МЕДВЕДЕВА С.Р. Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", адрес юридического лица: 404105, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ВОЛЖСКИЙ, ДРУЖБЫ ПРОСПЕКТ, ДОМ 65

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

обл Волгоградская, г Волжский, пр-кт Дружбы, Дом 65

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. в ходе профилактического визита доведены пункты Правил противопожарного режима в РФ, касающиеся эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также путей эвакуации и эвакуационных выходов, а именно: п.54 абзац 1 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. п.27 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямых, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать

самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города Волжского по пожарному надзору) Орлов Сергей Дмитриевич




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BFB598F031FEFD329B16A4E3260D449E
Владелец: Орлов Сергей Дмитриевич
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

ПОДПИСЬ

Абдушина Директор МЧУ СМ №30

 Н.В. Орлов

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» февраля 2024 г., 34240061000209599775

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Волгоградская, г Волжский, ул им генерала Карбышева, Дом 13, тел. 88443395901, e-mail:
ond.volzh@34.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита

от « 20 » февраля 2024 г. № 2402/047-34/57/ПВУ

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

1. Основание и дата:

в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. от 15.02.2024 № ДГ-П4-4651 уведомляем, что 22.02.2024 с 09:00 до 18:00 запланировано проведение профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 30 ИМЕНИ МЕДВЕДЕВА С.Р. Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", ИНН 3435880010, по адресу: обл Волгоградская, г Волжский, пр-кт Дружбы, Дом 65.

(указывается основание, дата, время, контролируемое лицо и адрес проведения профилактического визита)

2. Формат проведения профилактического визита:

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается форма проведения профилактического визита)

3. Ссылка на видеоконференцию:

-

(заполняется в случае проведения мероприятия в дистанционном формате)

4. На проведение профилактического визита уполномочены:

1. Орлов Сергей Дмитриевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города Волжского по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита)

5. Дополнительная информация:

контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения (за исключением случаев предусмотренных пунктами 11 (4) и 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

(указывается дополнительная информация)

начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Волжскому управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Волгоградской области
(главный государственный инспектор города Волжского по
пожарному надзору) Айсин Рашид Харисович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EDB356FF5D910A35EF66CDD9FEDF2349
Владелец: АЙСИН РАШИД ХАРИСОВИЧ
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025